

Widuchowa, dnia 25.02.2019 r.

Nasz znak: OR. 0003.1.2019

Pani

Agnieszka Smętek

Radna Rady Gminy Widuchowa

W odpowiedzi na Pani zapytanie w sprawie braku hydrantu przeciwpożarowego przy posesjach nr 39, 42, 44/1, 43, 45, 46 w miejscowości Ognica informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030) poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.

W pobliżu wskazanej lokalizacji jest możliwość pobrania wody przez samochody gaśnicze straży pożarnej bezpośrednio z Odry, a ponadto w miejscowości znajduje się punkt czerpalny z sieci wodociągowej, zgodny ze wskazanym Rozporządzeniem, przeznaczony do zasilania samochodów gaśniczych.

Z poważaniem

WÓJT
mgr inż. Anna Kusy-Kłos

